

CE QUE DOIT LE PLÂTRIER

| | |
|---|--|
| SUPPORTS | PLAFONDS, CLOISONS OU CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE |
| ASPECT DE SURFACE | Le jointement et les trous de fixation doivent être affleurés (absence de bulles, cloques, décollement, pulvérulence...) |
| PLANÉITÉ GÉNÉRALE (sous la règle de 2 m) | ≤ 5 mm |
| PLANÉITÉ LOCALE (sous la règle de 0,2 m) | ≤ 1 mm |
| COMPLÉMENT | Cloisons ou contre-cloisons (aplomb) : 5 mm maximum sur une hauteur de 2,50 m Plafonds (horizontalité) : l'écart de niveau avec le plan de référence doit être inférieur à 3 mm/m, sans dépasser 2 cm sur la totalité du plafond. |

CE QUE DOIT LE PEINTRE

Plaques de parement en plâtre à épiderme cartonné - Travaux Intérieurs

| Subjectile | Etat de finition recherché ¹ | | | Révision joints ² | Epoussetage | Impression | Rebouchage ² | Ratissage ² | Enduit non repassé ² | Enduit repassé ² | Ponçage Epoussetage | Couche intermédiaire ³ | Révision | Couche de finition ³ |
|------------------------------------|--|--------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| | Mat | Satiné | Brillant [*] | | | | | | | | | | | |
| Plaque de parement en plâtre | Finition C | | | | X | X | | | | | | | | X |
| | Finition B | | | X | X | X | X | | X ⁴ | | X | X | | X |
| | Finition A | | | X | X | X | X | X | | X ⁴ | X | X | X ⁴ | X |

* Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (voir Annexe D.4 du NF DTU 59.1 P1-1).

- 1 La finition C et la finition B sont d'aspect poché. La finition A est d'aspect finement poché ou lisse. L'application de peinture en finition « tendue », ne s'exécute que pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des documents particuliers du marché (DPM).
- 2 Un même type d'enduit peut convenir à toutes ces opérations. L'aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché.
- 3 L'ensemble des couches intermédiaires et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais ou épais.
- 4 Optionnel : si la prestation est prévue au marché, le choix par le peintre de ce type d'opération peut être nécessaire en fonction de la présentation du subjectile reçu pour obtenir la finition demandée.

Pour consulter le tableau complet, se référer au NF DTU 59.1 P1-1.